



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Prefeitura de Campina do Monte Alegre

LAUDO TÉCNICO

Atesto, para os devidos fins que o Setor de Ouvidoria é acessível.

As portas de acesso são largas, possuindo mais de 90 centímetros de largura e os corredores de acesso possuem 2 metros de largura, além disso não há degraus para acesso à sala, viabilizando o acesso de pessoas com mobilidade reduzida.

O estacionamento possui 2 vagas preferenciais, uma para pessoas idosas e outras para pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE), facilitando o acesso ao prédio aos que vêm em veículo automotivo.

Os banheiros, feminino e masculino possuem cabine com as dimensões apropriadas para PNE, além das barras de apoio que se fazem necessárias.



Foto 01: Corredores largos e portas acessíveis



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Prefeitura de Campina do Monte Alegre



Foto 02: Acessibilidade em libras



Foto 03: Ausencia de degraus, portas acessíveis, vaga preferencial para PNE



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Prefeitura de Campina do Monte Alegre



Foto 04: Vaga preferencial para idosos e PNE



Foto 05: Banheiro acessível



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PUBLICOS**
Prefeitura de Campina do Monte Alegre

Campina do Monte Alegre, 26 de março de 2026

Eng. Pedro Henrique Silva Rovani
CREA/SP: 5071187068
Engenheiro Civil

